



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

427620, г.Глазов, ул. Пряженникова, 14, тел. 2-89-47, факс 2-89-50, e-mail: glagpn@mchs-18.ru

г. Глазов

«10» июня 2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/41/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад «Искра» в лице заведующей Араслановой Алсу Мирзояновны, заведующему

МБДОУ ЦРР детский сад «Искра» Араслановой Алсу Мирзояновне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения №17/41 от «17» мая 2021г., выданного главным государственным инспектором города Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Даниловым Василием Сергеевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 час. 15 мин. по 17 час. 00 мин. «27» мая 2021 года, с 15 час. 00 мин. по 16 час. 50 мин. «31» мая 2021 года, с 13 час. 00 мин. по 13 час. 30 мин. «10» июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка объекта(ов) защиты Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад «Искра», (юридический адрес: Удмуртская Республика, Глазовский район, пос.Дом отдыха «Чепца», ул.Дачная, д.1), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, Глазовский район, пос.Дом отдыха «Чепца», ул.Дачная, д.1

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Данилов Василий Сергеевич

указать должность и фамилию государственного инспектора (ов) ОНД, проводившего обследование (проверку)

совместно с: заведующей МБДОУ ЦРР – детский сад «Искра» Араслановой Алсу Мирзояновной

указать должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
17/41/1/1-1	Не предоставлена (отсутствует) техническая (исполнительная) документация на установки и системы противопожарной защиты зданий и помещений.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ п. 54	01.07.2021г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов
по пожарному надзору Данилов В.С.
(должность фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)
«10» июня 2021 г.
М.Л.П. *


Предписание для исполнения получил:


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» 06 2021 г.


(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99

ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород - 8-800-100-11-20

МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99